令和６年度水質検査結果（富士吉田市小中学校）　　学校飲料水水質検査

令和6年6月

| | 基 準 値 | 第一小 | 第二小 | 明見小 | 吉田小 | 西 小 | 富士小 | 東 小 | 下 中 | 明見中 | 吉田中 | 富士見台中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定日 | | 6.6.18 | 6.6.18 | 6.6.20 | 6.6.20 | 6.6.19 | 6.6.19 | 6.6.19 | 6.6.18 | 6.6.19 | 6.6.18 | 6.6.19 |
| 採水場所 | | 保健室前水飲場 | 保健室前水飲場 | 保健室 | 1F廊下 | 児童棟1F 東 | 屋外水飲場 | 保健室前 | 保健室前水飲場 | 1-2教室前 | 1F廊下 | 3F水飲場 |
| 天 候 | | 雨 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 雨 | 晴 |
| 気 温 | | 20℃ | 20℃ | 23℃ | 22℃ | 28℃ | 24.5℃ | 24.5℃ | 19℃ | 24℃ | 21℃ | 26.8℃ |
| 水 温 | | 17℃ | 18.5℃ | 17℃ | 17℃ | 19℃ | 22℃ | 19℃ | 19℃ | 19℃ | 16℃ | 19.5℃ |
| 残留塩素濃度 | 0.1mg/L 以上 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
| 色 度 | 5度以下 | 0.5 未満 | 0.6 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 |
| 濁 度 | 2度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 |
| 臭 気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 水素イオン濃度 | 5.8 以上 8.6 以下 | 7.80 | 7.81 | 7.87 | 7.85 | 7.91 | 7.72 | 7.93 | 7.99 | 7.82 | 7.90 | 7.82 |
| 一般細菌数 | 1mL から集落数 100 以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌郡 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 塩化物イオン | 200mg/L 以下 | 2.7 | 4.4 | 1.8 | 3.1 | 2.4 | 7.3 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 7.2 |
| 有機物（全有機炭素 TOC 量） | 5mg/L 以下 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 | 0.3 未満 |
| 判 定 | 文部科学省学校環境衛生基準 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |